



MUBOP00FF01N

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE ④	
Č.j. DMBO.....	56937/2025
Došlo dne:	-7. 11. 2025
Počet listů:	
Počet listů příloh:	1 2

naše značka
5003445019
vyřizuje
Dušan Karhan
e-mail
technici@gasnet.cz

datum
23.10.2025

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
680 01 Boskovice

Věc:

Zamítnutí žádosti o zajištění volné kapacity k distribuční soustavě - Plynofikace obce Vratíkov. Obec Boskovice, část Vratíkov, dotčené pozemky viz. přiložená situace
Obec: Boskovice

K.ú. - p.č.: Okrouhlá u Boskovic-dle přiložené situace , Vratíkov-dle přiložené situace

Stavebník: Město Boskovice , Masarykovo náměstí 4/2 , 680 01 Boskovice

Účel stanoviska: Neuvedeno

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Vážený žadateli,

V návaznosti na Vaši Žádost o prověření volné kapacity v distribuční soustavě EMP ID 3788219 podanou dne 7.10.2025 Vám sdělujeme, že připojení k distribuční soustavě není možné realizovat z následujícího důvodu:

Nedostatečná kapacita v plynovodní síti v místě připojení a tím nemožnosti umožnit bezpečnou a spolehlivou dodávku zemního plynu.

Dle varianty V1 ve výpočtu na STL plynovodu PE dn90 GIS ID 2019945 zadán požadovaný odběr 170 m3/hod. Po zadání odběru poklesl v místě zadaného odběru tlak na 53,6 kPa.

Dle varianty V2 ve výpočtu na STL plynovodu PE dn63 GIS ID 2145083 zadán požadovaný odběr 170 m3/hod. Po zadání odběru poklesl v místě zadaného odběru tlak na 38,6 kPa.

Ve výpočtech není započítán další pokles tlaku v STL síti v plynovodech přivádějících plyn do obce Vratíkov – zde by došlo k dalšímu poklesu tlaku.

Realizace tohoto odběru se za současného stavu STL sítě nedoporučuje.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003445019 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Dušan Karhan
Technik rozvoje PZ-Morava
Oddělení rozvoje PZ-Morava

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele